



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010.2006.01/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 03/08/2023
ABERTURA: 09:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

PROVA DE CONCEITO

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO

PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2010.2006.01/2023

SESSÃO DE PROVA DE CONCEITO ABERTURA DIA 09/08/2023 – 16:00H

LOCAL: Avenida Domingos Sertão nº1.000, Bairro São José, Pastos Bons-MA

1. DO OBJETO

Eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Microgeração/Minigeração Distribuída Fotovoltaica de Autoconsumo Remoto (Usina de Energia Solar Geração Fotovoltaica), elaboração do projeto executivo, caderno de especificações e encargos, comissionamento deste junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, instalação, treinamento e monitoramento de geração de energia de interesse da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA.

2. DA PREVISÃO EM EDITAL

A Prova de Conceito foi previsto no edital Anexo I – Termo de Referência item 10, transcrito abaixo:

Devido a complexidade e especificidade dos equipamentos a serem fornecidos faz-se necessário a apresentação de amostra através do artifício da Prova de Conceito para verificação de conformidade do equipamento ofertado na proposta da Licitante com o que será efetivamente fornecido e devidamente conferido com as especificações apresentadas na proposta.

Os Licitantes habilitados e que apresentaram propostas deverão obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, apresentar pelo menos:

(um) inversor de 37,5KW;

(um) inversor de 50KW;

(um) inversor de 100KW;

(um) módulo fotovoltaico com a potência nominal de saída de 565W;

(um) metro de cabo CA e CC;

(um) conector MC4;

(um) haste de aterramento de cobre

(um) metro de cordoalha de cobre nu;

(um) para raios tipo Franklin;

(um) modelo de estrutura de suporte telhado para cada um dos tipos de telhas abaixo montados em estrutura de madeira:

Fibrocimento;

Cerâmica;

Concreto;

Metálica;

(um) modelo de estrutura de suporte telhado para cada um dos tipos de telhas abaixo montados em estrutura metálica:

Fibrocimento;

Cerâmica;

Concreto;
Metálica;

Os equipamentos e componentes a serem apresentados devem estar descritos na proposta de preços e atender as especificações técnicas contidas no termo de referência, devendo ser apresentadas no mesmo local do certame, a fim de serem analisados (atestados) pela Engenharia responsável. A prova de conceito deverá ser realizada após o encerramento da etapa de lances, os licitantes habilitados e que apresentaram propostas deverão apresentar os equipamentos no dia em que for designado pelo pregoeiro e registrado em ata sob pena de desclassificação, não cabendo recurso.

Na hipótese da melhor classificada não for aprovada na prova de conceito, a mesma será desclassificada do certame, e a Prova de Conceito será realizada com todas as remanescentes que tiveram Proposta de Preço aceita, na ordem de menor preço excluídas as que não participaram da Etapa de Lances, em nova data a ser convocada com 1(um) dia de antecedência, até encontrar aquela que atenda aos requisitos da Prova de Conceito.

O Pregoeiro fará a chamada das Licitantes subsequentes pela ordem de:

menor preço, a Licitante que não se apresentar estará **DECLASSIFICADA**, não cabendo recurso.

3. DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

Foram apresentados os seguintes equipamentos:


Inversores:

Marca: SOLIS

Modelo: S5-GC37,5K

Potência Nominal: 37,5KW


S/N: 1811300229110058



Marca: SOLIS
Modelo: S5-GC50K
Potência Nominal: 50KW
S/N: 1812001228120039



Marca: SOLIS
Modelo: 100K-5G
Potência Nominal: 1000KW
S/N: 1182122260128



Módulo Fotovoltaico:

Marca: JA

Modelo: JAM-72D40-565/GB


S/N: 2320108210182050



Cabo CC

Marca: AMPHENOL

Modelo: AMPHESOLAR PV 1,8KV



Cabo CA
Marca: CORDEIRO
Modelo: BWF 450/750V




Conector MC4
Marca: WORLDSUNLIGHT
Modelo: WSPVFC



Haste de aterramento de cobre

Marca: INTELLI

Modelo: IH-858




Cordoalha de cobre nu

Marca: CORDEIRO

Modelo: CLASSE 2A



Para raios tipo Franklin
Marca: TERMOTÉCNICA
Modelo: TEL-02



Modelo de estrutura de suporte telhado para cada um dos tipos de telhas abaixo montados em estrutura de madeira:

Marca: SOLAR GROUP

Fibrocimento: Modelo: PF802630X000BRT0 - 6,30

Cerâmica: Modelo: PF802630X000BRT0 - 6,30

Concreto: Modelo: PF802630X000BRT0 - 6,30

Metálica: Modelo: PF809630X000BRT0 - 6,30





Modelo de estrutura de suporte telhado para cada um dos tipos de telhas abaixo montados em estrutura metálica:

Marca: SOLAR GROUP

Fibrocimento: Modelo: PF802630X000BRT0 - 6,30

Cerâmica: Modelo: PF802630X000BRT0 - 6,30

Concreto: Modelo: PF802630X000BRT0 - 6,30

Metálica: Modelo: PF802630X000BRT0 - 6,30





4. DA VISTORIA E ENQUADRAMENTO AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Após realizada a vistoria nos equipamentos, não encontramos vestígios de adulteração de etiquetas de fabricante e comparando com as especificações exigidas em edital juntamente

com o oferecido em proposta de preços e seus catálogos anexados pela empresa PMT TRANSPORTADORA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ: 30.805.662/0001-08, a equipe técnica de apoio de engenharia pode concluir que os equipamentos apresentados cumprem os requisitos exigidos em edital.

Pastos Bons-MA, 09 de agosto de 2023.

Luciano de Carvalho Rocha
Engenheiro Eletricista
CPF: 574.520.911-91
CREA-GO 8151/D

Ofício nº 55/2023

Pastos Bons-MA, 07 de agosto de 2023

ILMO: Sr. Promotor de Justiça
Comarca de Pastos Bons-MA

A Pregoeira deste Município de Pastos Bons-MA, instituída pela Portaria nº03/2023, datada de 02 de janeiro de 2023, em observância ao princípio constitucional da Isonomia, da Legalidade, da Moralidade, e no intuito de prevenir irregularidades e ilícitos em nossos processos de Licitação, vem através deste convidar Vossa senhoria a se fazer presente, dia **09 de agosto de 2023, às 16:00** (dezesseis horas) no pátio da prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, para acompanhar a “prova de conceito” do pregão eletrônico nº 16/2023.

A sessão de abertura aconteceu dia 03/08/2023 as 09:00, onde tivemos 02 participantes, fizemos a abertura da ficha técnica, em seguida iniciamos a fase de lances onde a empresa R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI CNPJ nº 34.346.741/0001-40 sagrou-se vencedora, procedemos então com a abertura da documentação, após análise técnica a empresa foi considerada INABILITADA, com a sua inabilitação chamamos o segundo colocado, a empresa P M T TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ nº 30.805.662/0001-08, ao analisar-mos a habilitação o mesmo foi considerado HABILITADO, em seguida foi chamada para uma negociação e o mesmo aceitou reduzir o seu preço, como passo continuo e em conformidade com o ITEM 10 do Termo de Referência, marcamos a prova de conceito (amostragem), dos materiais que serão utilizados pela empresa; Para a prova de conceito a empresa deverá enviar amostras dos materiais para o pátio da Prefeitura municipal dia 09/08/2023 as 16:00 onde a equipe técnica fará o julgamento; Tal julgamento poderá ser apreciado por qualquer cidadão que deseje e pelos participantes do certame, razão essa em que convido a presença de qualquer representante do MP. Toda a ação será fotografada e juntada aos autos.

Agradecemos à atenção e Ciente de sermos atendidos, antecipamos protestos de estima e consideração.



Geila Melo Carvalho

Pregoeira Municipal de Pastos Bons/MA - Portaria nº03/2023



